


## 9. melléklet



# Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.



2016 JAN 03		
2016 JAN 03		
Érkezett:	Munkák:	Ügyintéző:
	db:	

Levelünk száma: 040692/2016

1-2016-254612

Ügyintézőnk: Kellner Dávid, Pálvölgyi B. Ilona

Telefon: 4554-368,

Telefax: 4554-110

Szervezeti egységünk neve, címe:

Mérnöki Csoport

1426 Budapest 72 Pf. 114.

Levelük kelte és száma: 3/46806-3/2016

Ügyintézőjük: Sipos Gábor

Telefon: 305-3136

Telefax: 307-7360

### Budapest XV. ker. Önkormányzata

#### Hajdú László Polgármester

1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

**Tárgy:** Budapest XV. ker. Szilas-patak menti főgyűjtő alternatív kiváltásának lehetősége

#### Tisztelt Polgármester Úr!

Megkeresésére az alábbi tájékoztatást adjuk.

Társaságunk, mint szakvállalat nem támogatja a közcsonna hálózattal ellátható területeken az egyedi szennyvíztisztító telepek létesítését, mint azt a t. Polgármester Úrnak címzett, 2015. február 12-én kelt, 01208/2015 számú levelünkben, valamint 2015. év őszén e tárgyban folytatott egyeztetéseken is jeleztük.

Az érintett terület elválasztott rendszerben csatornázandó, szennyvízelvezetése közcsonna építésével megoldható. A szennyvizek befogadója, a XV. ker. Károlyi Sándor útig már megvalósult ún. Szilas menti főgyűjtő, mely a Társaságunk által üzemeltetett Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepre juttatja a vizeket. A tisztítótelep 3. tisztítási fokozattal rendelkezik, hatékonyan üzemel. Kapacitása a távlati területek szennyvízmennyiségeinek figyelembe vételével épült ki, szabad kapacitással rendelkezik, így többlet szennyvízmennyiségi igények esetén sem igényel újabb fejlesztést. A hiányzó gyűjtőcsatorna szakaszra a kiviteli tervek már elkészültek, tudomásunk szerint a hatóság részéről érvényes vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik.

Álláspontunk szerint a részvízgyűjtő területeken megvalósítandó egyedi szennyvíztisztítók alkalmazásánál a felszíni és a felszín alatti befogókra gyakorolt kiszámíthatatlan hatásokat tekintve a szakszerű üzemeltetés nem, vagy csak körülményesen garantálható, valamint a



keletkező csatornamű hulladékok elhelyezéséről folyamatosan gondoskodni szükséges. Hosszútávon a fenntartásuk és üzemeltetésük lényegesen magasabb költségeivel is számolni szükséges. A tisztított szennyvizek kis vízfolyásba – Szilas-patak, Csömöri-patak - történő bevezetéséhez a Fővárosi Önkormányzatnak, mint a patakok tulajdonosának és a vízügyi hatóságnak előzetes engedélye szükséges.


Csapadékvíz elvezetés szempontjából az érvényben lévő általános csatornázási terv (1983.) csak az M3 autópályától nyugatra eső területtel foglalkozott, melynek a XV. ker. Szántófield utcától északra eső része a Csömöri-patak, míg a Szántófield utcától délre eső része a Szilas-patak vízgyűjtő területéhez tartozik. A csapadékvíz elvezetését biztosító csatornahálózat csak részben épült ki, melynek kapacitása felülvizsgálandó a meglévő és az újonnan beépítésre szánt területek csapadékvíz elvezetési igényének figyelembe vételével. A lehetséges befogadási pontokat, ill. a késleltetés kialakításának megoldását a konkrét csapadékvíz mennyiségek ismeretében tudjuk leegyeztetni. A Nevesincs tó nem tartozik Társaságunk üzemeltetésébe, annak felhasználása puffer-tározóként szintén tervezői vizsgálatot igényel.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.


Budapest, 2016. május 24.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Tisztelettel:



Oszoly Tamás  
műszaki vezérigazgató-helyettes



Kertész Bogár Andrea  
értékesítési igazgató